

Güteinformation gemäß Trinkwasserverordnung BGBl. II Nr. 304/2001 i.d.g.F., §6

St. Florian - Taunleiten

2022

Parameter	Einheit	Messwerte			Grenzwert	Richtwert
			-			
pH - Wert		7,1	-	7,4	-	≥ 6,5 und ≤ 9,5
Gesamthärte	°dH	17,6	-	21,2	-	
Karbonathärte	°dH	15,2	-	17,9	-	
Calcium	mg/l	90,6	-	108,6	-	400
Magnesium	mg/l	21,5	-	26,7	-	150
Natrium	mg/l	20,4	-	27,6	-	200
Kalium	mg/l	3,5	-	4,6	-	50
Nitrat	mg/l	22,0	-	31,6	50,0	
Chlorid	mg/l	42,2	-	52,1	-	200
Sulfat	mg/l	25,8	-	28,1	750	250
Pestizide						
Summe Pestizide	µg/l	0,04			0,5	
Einzelsubstanz	µg/l	0,04			0,1	
CGA 369873						

Legende: [°dH] Grad deutscher Härte
 [mg/l] Tausendstel Gramm pro Liter
 [µg/l] Millionstel Gramm pro Liter

Gemäß § 6, Absatz 2 und 4 weisen wir darauf hin, dass diese Information allen Verbrauchern (z.B. durch Informationsblätter der Gemeinde oder auf andere geeignete Weise) zur Kenntnis zu bringen ist.